

Revize hromosvodů

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektriny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90

Druh objektu	ČSN 33 2000-3	Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3.	BE2, BE3, CA2	2 roky
Ostatní	všechny kromě BE2, BE3, CA2	5 roků

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3

Hladina ochrany	Vizuální kontrola	Úplná revize	Kritické systémy úplná revize
I a II	1 rok	2 roky	1 rok
III a IV	2 roky	4 roky	1 rok